

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в Сосновском и Аргаяшском, Кунашакском районах»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 73  
Фактический адрес: 456510, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, 50  
тел.-факс (8-35144) 3-20-95; тел. (8-35144) 3-22-57, e-mail: gsen.dolgay@chel.surnet.ru  
ИНН 7451216566, КПП 743802001  
ОКПО 75442359 ОГРН 1057433520560 ОКАТО 75252810001  
л/счет 20696U64160 в УФК по Челябинской области  
р/с 40501810600002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск  
БИК 047501001

АТТЕСТАТ аккредитации


№ ГСЭН.RU.ЦОА.070.12  
№ РОСС.RU.0001.513538  
действителен до 13 июля 2016 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Челябинской области в Сосновском и  
Аргаяшском, Кунашакском районах»

Э.В. Галеева

10 февраля 2016 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 264 от 10 февраля 2016 г.**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО УК " Солнечный"

**2. Юридический адрес:** Челябинская область, Сосновский район, п. Солнечный, Набережная 42

**3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** вода из разводящей сети

**4. Место отбора:** ООО УК " Солнечный", кран разводящей сети в столовой МОУ Солнечная СОШ

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 08.02.2016 07:00

Ф.И.О., должность: Гажиу А.Д. тех. директор

Условия доставки: доставка заказчиком

Доставлен в ИЛЦ: 08.02.2016 09:55

**6. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные, ВК-150.1	009546	677/15	16.04.2016
2	Весы лабораторные, ВК-150.1	009549	678/15	16.04.2016
3	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-2	К-132	паспорт	06.04.2017
4	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2МП	9201031	8835	16.12.2016
5	Манометр, ДМ2010CrУ2	292745	клеймо	25.05.2016
6	Манометр, ОБМВ1-160	3129211	клеймо	25.05.2016

**7. Дополнительные сведения:** Производственный контроль, договор № 30 от 17.02.2015 Протокол (акт) отбора № 108 от 08.02.2016

**8. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."

**9. Код образца (пробы):** 16.02.08.264.Д-С

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ±погрешность*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 08.02.2016 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 264					
дата начала испытаний 08.02.2016 14:40 дата выдачи результата 08.02.2016 16:00					
1	<b>Запах</b>	балл	4	не более 2	ГОСТ 3351-74*
2	<b>Привкус</b>	балл	4	не более 2	ГОСТ 3351-74*
3	<b>Цветность</b>	градус	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	<b>Мутность ( по каолину )</b>	мг/дм <sup>3</sup>	3,2±0,6	не более 1,5	ГОСТ 3351-74*
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 08.02.2016 10:05					
Регистрационный номер пробы в журнале 264					
дата начала испытаний 08.02.2016 10:05 дата выдачи результата 10.02.2016 09:12					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	16	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01


\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Плаксина Л. М. помощник врача по коммунальной гигиене

### Выводы (мнения и толкования):

Проба № 264 "вода из разводящей сети " не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." по показателям: Запах, Мутность ( по каолину ), Привкус.

Специалист, ответственный за выводы  
(мнения и толкования):

  
 \_\_\_\_\_ Галеева Э. В. Главный врач