

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью "Классик"
Газораспределительная организация (ГРО)

ИНН 7438013366, КПП 743801001, 456510 Челябинская область, с. Долгодеревенское, Сосновский район, ул. Свердловская 1 а,
 р/с 40702810807130003120 ПАО "Челиндбанк", БИК 047501711, к/с 30101810400000000711
 Тел. 8 (35144) 3-22-87; 8 (35144) 3-20-37; факс 8 (35144) 3-22-87; E-mail: klassik1999.2011@mail.ru

от 12 августа 2016 г.

Утверждаю
 Директор ООО «Классик»
 А.В. Крылов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1658

Для газификации Мирненского сельского поселения в границах жилой застройки п. Мирный, согласно утвержденного генерального плана застройки.

Заказчик: Администрация Мирненского сельского поселения
Основание для выдачи технических условий: Заявление № 719 от 1 августа 2016 г.
Наименование объекта газификации (капитального строения): жилой дом
Место расположения объекта: Челябинская область, Сосновский район, п. Мирный
 уч. №331 (кад. № 74:19:0702003:445)
Срок действия технических условий: 3 года
Давление газа в точке подключения: $P_{max}=0,6$ МПа
Газоиспользующее оборудование планируемое к установке: не определено,

1. **Сведения о газопроводе в точке подключения:**
 Подводящий, подземный, стальной газопровод, высокого давления (II категории), \varnothing - 159 мм., к ГРП п. Мирный
- 1.1. **Источник газоснабжения:** ГРС с-з "Россия"
2. **Планируемый объем потребления природного газа (МЗ/час):** не определено
3. **Условия подключения**
 - 3.1. Выполнить проект планировки и межевания земельного участка для проектирования и строительства газопровода.
 - 3.2. При проектировании сети газораспределения предусмотреть перспективу развития, согласно утвержденного генерального плана застройки.
 - 3.3. Выполнить проект в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» и техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
 - 3.4. Предусмотреть установку газопонижающего пункта с перспективой развития, не менее 1000 мЗ/ч
 - 3.5. Предусмотренные проектом оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества.
 - 3.6. Согласовать проект с ООО «Классик» на соответствие технических условий.
 - 3.7. Строительно-монтажные работы (выполняются организациями имеющими свидетельство СРО о допуске к работам).
 - 3.8. Заключить с ООО «Классик» договора на оказание услуг по техническому надзору за строительством объектов газоснабжения (контроль за выполнением строительно-монтажных работ и проверка исполнительно технической документации).
 - 3.9. Заключить договор на пуско-наладочные работы, договор на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования, с ООО «Классик».
 - 3.10. Узел учета газа согласовать с ООО «НОВАТЭК-Челябинск»

Выдал: *с.с.с.*

Крылов
 (подпись)

Крылова М.В.
 (расшифровка)

Ознакомлен и согласен с выданными
 техническими условиями

_____ / _____