

**Российская Федерация**  
**Общество с ограниченной ответственностью "Классик"**  
**Газораспределительная организация (ГРО)**

ИНН 7438013366, КПП 743801001, 456510 Челябинская область, с. Долгодеревенское, Сосновский район, ул. Свердловская 1 а,  
 р/с 40702810807130003120 ПАО "Челиндбанк", БИК 047501711, к/с 30101810400000000711  
 Тел. 8 (35144) 3-22-87; 8 (35144) 3-20-37; факс 8 (35144) 3-22-87; E-mail: [klassik1999.2011@mail.ru](mailto:klassik1999.2011@mail.ru)

от 9 сентября 2016 г.

Утверждаю  
 Директор ООО "Классик"  
 А.В.Крылов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1607**

**Для газификации Мирненского сельского поселения в границах жилой застройки п. Мирный, согласно утвержденного генерального плана застройки.**

**Заказчик:** Администрация Мирненского сельского поселения

**Основание для выдачи технических условий:** Заявление № 832 от 29 августа 2016 г.

**Наименование объекта газификации (капитального строения):** жилой дом

**Место расположения объекта:** Челябинская область, Сосновский район, п. Мирный пер. Придорожный, уч. 13 А (кад. № 74:19:0707023:338)

**Срок действия технических условий:** 2 года

**Давление газа в точке подключения:**  $P_{max}=0,0023$  МПа;  $P_{min}=0,0013$  МПа

**Газоиспользующее оборудование планируемое к установке:** не определено,

**1. Сведения о газопроводе в точке подключения:**

Надземный газопровод, низкого давления,  $\varnothing$  - 159 мм., по пер. Придорожному

1.1. **Источник газоснабжения:** ГРС с-з "Россия"

2. **Планируемый объем потребления природного газа (МЗ/час):** не определено

**3. Условия подключения**

- 3.1. Выполнить проект планировки и межевания земельного участка для проектирования и строительства газопровода.
- 3.2. Выполнить проект в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011\* «Газораспределительные системы» и техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
- 3.3. При проектировании сети газораспределения предусмотреть перспективу развития, согласно утвержденного генерального плана застройки.
- 3.4. Предусмотренные проектом оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества.
- 3.5. Согласовать проект с ООО «Классик» на соответствие технических условий.
- 3.6. Строительно-монтажные работы (выполняются организациями имеющими свидетельство СРО о допуске к работам).
- 3.7. Заключить с ООО «Классик» договора на оказание услуг по техническому надзору за строительством объектов газоснабжения (контроль за выполнением строительно-монтажных работ и проверка исполнительно технической документации).
- 3.8. Заключить договор на пуско-наладочные работы, договор на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования, с ООО «Классик».
- 3.9. Узел учета газа согласовать с ООО «НОВАТЭК-Челябинск»

Выдал: *Мещ. С.Е.*

*Крылов*  
 (подпись)

*Крылова И.Н.*  
 (расшифровка)

Ознакомлен и согласен с выданными  
 техническими условиями

*Ветров А.Е.*  
 (подпись)

*Ветров А.Е.*  
 (расшифровка)