

Муниципальное унитарное предприятие
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

г. Челябинск, ул. Воровского, 60-а
Производственно-техническая служба:
Тел.: 232-75-29
ТУ № 0-30

Дата: 26/12/2005 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

Объект: Поселок индивидуальных жилых домов коттеджного типа
Адрес: в районе СНТ «Петушок»; Сосновский район
Заказчик: ООО «Лик»

Отведение хозяйственно-бытовых стоков в объеме не более 89,0 м³/сут. предусмотреть в коллектор d 600-800 мм от микрорайона № 39 с устройством перекачной канализационной насосной станции. Размещение насосной станции согласовать с природоохранными организациями, службой Роспотребнадзора, МУП ПОВВ на стадии предварительных проработок.

В связи с отсутствием резерва мощностей городских сетей и сооружений до подключения проектируемого объекта к сетям водоотведения принять участие в финансировании работ по реконструкции водопроводно-канализационных сетей и сооружений города из расчета 4 642,00 руб. в ценах 2001г. за 1м³/сут дополнительного объема водоотведения с учетом коэффициента удорожания, действующего на момент перечисления средств заказчиком, с заключением соответствующего договора.

Проектирование и строительство сетей водопровода и канализации вести с применением труб из материалов ВЧШГ, ПВХ.

Проект согласовать с МУП ПОВВ, 1 экземпляр проекта (раздел НВК с расчетами пропускной способности сетей, свободных напоров, сводный план и планы трасс проектируемых инженерных сетей) передать в ПТС.

В смете предусмотреть затраты на технадзор за строительством сетей водопровода и канализации; до начала строительства заключить договор с ПОВВ.

Технические условия по истечении 3-х лет недействительны независимо от стадии проектирования и строительства объекта.

Генеральный директор



Е.В. Ковальчук

